



ZP/1-2/6/2022

Warszawa dnia, 09.03.2022 r.

*Dotyczy postępowania ZP/1/2022: „Budowa drugiego Pawilonu Medycznego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie na potrzeby działalności leczniczej Zakładu, wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem.”*

## DO WYKONAWCÓW

- I. Zamawiający, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zmienia treść SWZ:

Zmiany dotyczą przedmiarów:

### **06\_instalacje elektryczne i teletechniczne – Przedmiar:**

**Poz 33. 2->12**

**Poz 34. 10->2**

**Poz 96. 192->97**

**Poz 97. 102->104**

**Poz 105. 192->194**

**Poz 127. 9->13**

**Poz 144. 500->700**

**Poz 181. 8->10**

**Poz 182. 8->10**

Zmieniono opis:

**Poz 80.** Drabinki kablowe w szachtach elektrycznych i teletechnicznych -> Drabinki kablowe galwanizowane o grubości blachy nie mniejszej niż 1.5mm w szachtach elektrycznych i teletechnicznych

Koszty dostarczenia opraw na terenie zewnętrznym uwzględnione są w pozycji 183 d.1.9 przedmiaru elektryczno-teletechnicznego

**Dodano pozycję 144 d.1.7** Puszka podłogowa 2x230V, 2xDATA, 2xRJ45

### **03\_instalacje wodno- kanalizacyjne - Przedmiar:**

Zmieniono ilość 13->15 pozycji 43 przedmiaru wod-kan

Zmieniono ilość 17->15 pozycji 50 przedmiaru wod-kan

### **03\_instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego - Przedmiar:**

Usunięto pozycję 64.d.1.9 przedmiaru instalacji c.o.

### **05\_architektura - Przedmiar:**

Poz.69,70 – zmieniony opis

Poz.236 – nowa pozycja

Poz.206,207 – zmieniona ilość

Poz.58 – zmieniony KNR, ilość bez zmian

Poz.237 – nowa pozycja

Poz.121 – zmieniony opis

Poz.238,239 – nowe pozycje

Poz.90,91 – zmieniona ilość i opis

Poz.240.241,242,243 – nowe pozycje

Poz.203 – zmieniony opis

### **02\_instalacje wentylacji – przedmiar:**

**Poz. 13** Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego – 1343,5 m<sup>2</sup>

**Poz. 18** Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 300 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - Przewody wentylacyjne elastyczne - Przewód okrągły 250 – 32 m

Zmieniono:

**Poz. 14** 806->1121

**Poz. 15** 243->288

**Poz. 16** 161->378

**Poz. 17 162->232**

**Poz. 20 80->243**

**Poz. 21 63->128**

**Poz. 22 63->29**

**Poz. 39 377->1550**

**Poz. 41 320->970**

**II.** Zamawiający, Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 2021), przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

1) Zamawiający zmienia ogłoszenie modyfikując termin składania i otwarcia ofert w Sekcji:

IV 2.2.

Zamiast:

Data: 15.03.2022 r.

Czas lokalny 10:00

**Powinno być:**

Data: 18.03.2022 r.

Czas lokalny 10:00

IV. 2.7:

Zamiast:

Data: 15.03.2022 r.

Czas lokalny 11:00

**Powinno być:**

Data: 18.03.2022 r.

Czas lokalny 11:00

2) Zamawiający zmienia Treść SWZ modyfikując termin składania i otwarcia ofert :

Rozdział XV Sekcja A:

Było:

Ofertę należy złożyć do dnia 15 marca 2022 r. do godziny 10:00 .

Jest:

Ofertę należy złożyć do **dnia 18 marca 2022 r. do godziny 10:00 .**

Rozdział XIII Sekcja A:

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 11.00.

**Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 marca 2022 r.** o godz. **11.00.**

Zamawiający udostępnia zmodyfikowane:

1) Przedmiary:

**\_instalacje wentylacji- Przedmiar.pdf**

**\_instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego- Przedmiar.pdf**

**\_instalacje wodno- kanalizacyjne- Przedmiar.pdf**

**\_architektura- Przedmiar.pdf**

**\_instalacje elektryczne i teletechniczne- Przedmiar.pdf**

2) Dokumentację projektową:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział IV ust. 4 pkt 4.10, Zamawiający udostępnia uzgodnioną z Veolią dokumentację projektową na Przyłącze ciepłownicze:

**VEOLIA\_uzgodnienie przyłączy i budowa**

Dodatkowo, zgodnie z naniesionymi zmianami w przedmiarach udostępnia:

**Konstrukcja\_Rewizja**

**Rezerwowe źródło wody\_Technologia**

**Rezerwowe źródło wody\_Projekt Elektryka**

**Tężnia solankowa**

**TOM II\_Projekt Architektury\_Rewizja**

**TOM IV Projekt Instalacji sanitarnych\_Rewizja**

**TOM V Projekt instalacji elektrycznych\_Rewizja**

3) Modyfikację treści SWZ z dnia 09.03.2022r. (termin).

**ZATWIERDZIŁ:**

**Zarząd Spółki**

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zbigniew Czeciak

CZŁONEK ZARZĄDU  
Tomasz Bujak